

Retouradres : Ingenieursbureau, Postbus 78, 2600 ME Delft

Belangenvereniging Voorhof II West  
T.a.v. de heer L.M.C. Bedaux  
Postbus 429  
2600 AK DELFT

Datum  
21-12-2015  
Ons kenmerk  
2670498  
Uw brief van  
03-12-2015  
Uw kenmerk

Onderwerp  
Wateroverlast

Bijlage

Geachte heer Bedaux,

In uw brief van 3 december 2015 meld u het volgende:


Sinds enige jaren is er na regenval wateroverlast achter de woningen aan de A. Coolenlaan 1 t/m 11. Hierdoor is het voetpad moeilijk begaanbaar. Op het voetpad en in de groenstroken langs het pad blijven plassen staan. U vraagt om drainagemaatregelen.

De gemeente is eigenaar en daarom zijn wij ter plekke wezen kijken. Er is geconstateerd dat de tuinen, de groenstroken en het voetpad op één niveau liggen. Er liggen ook veel bladeren. Het voetpad is verhard met een half verharding. Dit heeft de eigenschap om op termijn geen water te laten infiltreren. Door de geringe infiltratiecapaciteit van de bodem(klei/veen) is het reëel dat na hevige regenval de plassen gedurende lange tijd blijven staan.

Op dit moment zijn er nog geen plannen om werkzaamheden aan het pad te verrichten. Er zal op het voetpad en de naastgelegen groenstroken alleen blad geruimd worden. Deze maatregel wordt als afdoende ingeschat door de gemeente, omdat dan het water van het voetpad gedeeltelijk naar de groenstroken afvloeit.

Ik ga er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,



W.J. de Vries  
Afdelingshoofd Ingenieursbureau